

시험성적서

성적서번호 : KCTL-B-26-01318
 접수번호 : KCTL-25-05865
 페이지 (1) / (총 1)
 주소: 경기도 오산시 동부대로 372
 전화: 031-283-1892 팩스: 031-373-1893
 홈페이지: <http://www.kctl.or.kr>

1. 기 관 명 : 남성레미콘(주)
2. 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 284-13
3. 시 료 명 : 고로슬래그 미분말 3종
4. 성과이용목적 : 품질관리용

5. 시험 결과 :

시 험 항 목		단 위	시험결과 값	시험방법	비 고
밀도		g/cm³	2.96	KS L 5110 : 2021	-
비표면적(브레인방법)		cm²/g	4 220	KS L 5106 : 2009	
활성도 지수	재령 7일	%	82	KS F 2563 : 2020	
	재령 28일		91		
플로값 비		%	102	KS F 2563 : 2020	
강열 감량		%	0.55	KS L 5120 : 2021	
SO₃		%	2.06	KS L 5120 : 2021	
MgO		%	3.51	KS L 5120 : 2021	
염화물이온		%	0.002	KS F 2515 : 2019	

-산지명: 성신CM

끝

작성자 : 김 병 수

(인)

기술책임자 : 이 용 수

(인)

- 비고: 1. 본 성적서의 시험결과는 고객이 제시한 시료에 대한 결과임.
 2. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없는 성적서입니다.

2026 . 02 . 03 .

한 국 콘 크 리 트 시 험 원

